

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	KMET Handlová, a.s.
Adresa:	Potočná 175/22, 972 51 Handlová
IČO:	36 334 634

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 1	TV	9478	8716,45	91,97	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 3	TV	833	766,07	91,93	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 4	TV	6411	5867,67	91,52	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 5	TV	10901	10020,09	91,92	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 8	TV	2950	2768,44	93,85	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 12	TV	228	222,28	97,63	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 13	TV	583	527,22	90,40	
2011	Primárny rozvod zo zdroja PK 15	TV	528	503,29	95,27	

Vyhotovil : Ľubica Škodová
V Handlovej 28.03.2012