

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	KMET Handlová, a.s.
Adresa:	Potočná 175/22, 972 51 Handlová
IČO:	36 334 634

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 1	TV	9328	8622,145	92,43	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 3	TV	746	725,097	97,22	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 4	TV	6158	5684,784	92,31	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 5	TV	10414	9716,904	93,31	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 8	TV	3017	2854,167	94,59	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 12	TV	226	216,328	95,80	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 13	TV	547	507,986	92,79	
2012	Primárny rozvod zo zdroja PK 15	TV	516	483,517	93,67	

Vyhotovil : Ľubica Škodová
V Handlovej 11.03.2013