

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	KMET Handlová, a.s.
Adresa:	Potočná 175/22, 972 51 Handlová
IČO:	36 334 634

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 1	TV	9073	8396,373	92,54	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 3	TV	845	834,344	98,70	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 4	TV	5774	5340,459	92,50	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 5	TV	9700	9155,156	94,39	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 8	TV	2816	2698,82	95,84	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 12	TV	229	220,889	96,38	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 13	TV	565	525,2	92,91	
2013	Primárny rozvod zo zdroja PK 15	TV	529	498,036	94,09	

Vyhotovil : Ľubica Škodová
V Handlovej 24.02.2014